

Kołobrzeg, dnia 9 stycznia 2013 r.

SOSW-I.371.5.2012

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowę i przebudowę w zakresie wykonania dźwigu wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Okruszek” w Kołobrzegu

Zgodnie z art. 38 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Niniejszym firma zwraca się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kwoty posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wartości równej 750 000, 00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 1)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu nie przewiduje zmian w SIWZ w zakresie zmniejszenia kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy drzwi mają być malowane proszkowo czy ze stali nierdzewnej?

*Odpowiedź na pytanie 2) **Drzwi malowane proszkowo.***

Pytanie nr 3

Drzwi przeszklone, czy pełne?

*Odpowiedź na pytanie 3) **Drzwi pełne.***

Pytanie nr 4

Kabina dźwigu ma być malowana proszkowo czy ze stali nierdzewnej?

*Odpowiedź na pytanie 4) **Kabina malowana proszkowo.***

Pytanie nr 5

Czy kabina przeszklona – ile ścian? Czy nie przeszklona?

*Odpowiedź na pytanie 5) **Kabina nieprzeszklona.***

Pytanie nr 6

Czy kłapa dymowa posiada własną centralkę, czy będzie wpięta w istniejącą instalację p. poż.?

*Odpowiedź na pytanie 6) **Kłapa dymowa nie jest konieczna - brak na rysunkach.***

Pytanie nr 7

Prosimy o uszczegółowienie zakresu przeszklenia konstrukcji szybu.

Odpowiedź na pytanie 7)

Szkló barwione w masie na brąz

33.1/16/44.1 (2 tafle szkła 3 mm i jedna warstwa folii i 2 tafle szkła 4 mm i jedna warstwa folii)

Konstrukcja słupowo – ryglowa RAL 9007

DYREKTOR

mgr Joanna Szymańska