

Uwaga:

1. Płytę fundamentową projektuje się posadowić na warstwie chudego betonu gr 25cm. NIEDOPUSZCZALNE JEST CAŁKOWITE ODKRYCIE FUNDAMENTÓW BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO NA ODCINKU PROJEKTOWANEJ WINDY W celu wykonania poduszki betonowej z chudego betonu wykop nalezy podzielic na 4 części o długości 1m. (Podział wykopu na odcinki I, II, III, IV - pokazano na rzucie fundamentów). Roboty ziemne należy wykonywać odcinkami (w systemowych szalunkach do wykopów) w KOLEJNOŚCI I ,II I,II, IV . Po wykonaniu wykopu do poziomu -1,75m należy ułożyć warstę chudego betonu do poziomu -1,50m. 24 godziny po wykonaniu warstwy z chudego betonu należy powtórzyć tą czynność w nastepnym odcinku.

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa A-I (St3S-b), A-IIIN (B500SP)

Otulina 30mm

Uwaga:

1. Poziom spodu ławy fundamentowej budynku istniejącego, odczytano z dokumentacji archiwalnej.

2. Zgodnie z opinią techniczną z dnia 21.09.2012r wykonaną przez mgr. inż. Stefana Rasiaka zaobserwowano odmienność w stosunku do projektu archiwalnego- nie zauwazono odsadzek ław żelbetowych. Jeśli podczas prowadzonych prac budowlanych okaże się iż poziom spodu ławy fundamentowej budynku istniejącego znajduje się powyżej projektowanego poziomu spodu płyty fundamentowej, oraz jeśli w miejscu projektowanej płyty fundamentowej wystąpi odsadzka ławy żelbetowej należy powiadomić projektanta w celu ustalenia sposobu prowadzenia prac budowlanych

WSZYTSKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Dobudowa do budynku istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "OKRUSZEK" dźwigu osobowego zewnętrznego z przyst. do obsługi osób niepełnosprawnych

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "OKRUSZEK" ul. Brzozowa 2 78-100 Kołobrzeg
MW CONSTRUCTION S.C. Michalski A. Więckowski M. ul. Spacerowa 12/5 78-132 Grzybowo	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Michalski upr. ZAP/0131/POOK/11 — PODPIS — DATA: 29.10.2012 r.	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Maciej Więckowski — PODPIS — SKALA: 1:50	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Henryk Marek Łodygowski upr. § 6 ust.1 pkt.1. nr 20/63 — PODPIS — NUMER RYSUNKU: 1	